



Fundação CEFETMINAS

Rua Alpes 467– Nova Suíça - BH – MG - CEP 30421-145 - Fone (031) 3314-5200

RESPOSTA QUESTIONAMENTO 03

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 12/2023

1 No item 9.8.1 da planilha, piso elevado, está descrito no memorial de arquitetura (3.1.2 Pag 7) que o material deveria ser em polipropileno reciclado, porém na composição **CPU-CIVIL-049, esta discriminado** “piso elevado com estrutura em aço, composto por pedestais e longarinas”. Qual especificação deverá ser cotada visto a divergência no preço por m2?

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
CPU-CIVIL-049		Fornecimento e instalação de piso elevado, composto por pedestais e longarinas, inclusive piso elevado, base/haste/cruzetas e demais componentes necessários, 60 x 60 cm, sendo h = 7 cm nos pavimentos, exceto para áreas de trabalho, esperas, circulações internas e área técnica/vigilância e no caso da circulação adjacente à escada de acesso ao 2º pavimento onde será instalado piso elevado h=28 cm. Incluso: fornecimento e instalação de revestimento vinílico em placas dim.= 30 x 30 cm, semiflexível, espessura mínima 3,0mm, ref. linha Choma Concept Tarkett Fadamac ou equivalente				m2
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	R\$ 24,43	R\$ 9,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2040000	R\$ 17,77	R\$ 3,63
	cotação (média)	Fornecimento e instalação de piso elevado com estrutura em aço, composto por pedestais e longarinas, inclusive piso elevado e estrutura, 60 x 60 cm, h = 7 cm, para áreas de trabalho, esperas, circulações internas e área técnica/vigilância e no caso da circulação adjacente à escada de acesso ao 2º pavimento instalado piso elevado h=28 cm	m2	1,05	R\$ 436,56	R\$ 457,58



Fundação CEFETMINAS

Rua Alpes 467– Nova Suíça - BH – MG - CEP 30421-145 - Fone (031) 3314-5200

ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:		Total (Custo Direto sem LDI)	R\$ 471,19
SINAPI	98678		

3.1.1 2. Instalação de piso elevado em plástico de engenharia em polipropileno reciclado sobre piso existente, h= 70 mm; referência Remaster ou equivalente, revestido com piso vinílico em placas de 30 x 30 cm e esp. mínima= 3 mm; referência Linha Chroma Concept, cores Fog 920 e Snow 104 - Tarkett Fadamac ou equivalente. Para áreas de trabalho, esperas, circulações internas e área técnica/vigilância (no caso da circulação adjacente à escada de acesso ao 2º pavimento a ser instalada prever piso elevado h=28 cm), conforme detalhamento.

RESPOSTA - Trata-se apenas de erro material na nomenclatura. Deverá ser cotado, de fato, o piso elevado em plástico de engenharia em polipropileno reciclado.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2023

COMISSÃO DE SELEÇÃO