



ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA



- 1- DIMENSÕES EM "mm", ELEVÇÕES EM "m", EXCETO ONDE INDICADO.
- 2- EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS DEVERÃO SER SOLUCIONADAS EM OBRA.
- 3- PARA LISTA DE MATERIAIS VER DOC. N° CDP-EL-0916-1T.
- 4- PARA DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGA, VER DOC. N°CDP-EL-0912-DE-FLO2.
- 5- O PROJETO FOI CONCEBIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-5410 E NBR 8995-1
- 6- TODOS CONDUTORES NÃO INDICADOS SERÃO DE SEÇÃO 4mm².
- 7- OS SUPORTES DEVERÃO SER FIXADOS A CADA 2 METROS.

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:						CALCULO 25/06/2026 MARCOS	
ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA ST GEORGE MINING NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO, COPIADO, REPRODUZIDO OU TRANSMITIDO DE QUALQUER MODO SEM UTILIZAÇÃO PARA E/OU TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO PROPRIETÁRIO.				PROJETO 25/06/2026 MARCOS			
REV. ELABORAÇÃO/VERIFICAÇÃO/APROVAÇÃO 25/06/2026/25/06/2026/25/06/2026				DESENHO 25/06/2026 MARCOS			
01 EMISSÃO INICIAL - MARCOS - 28/06/2026 - - - - -				VERIFICAÇÃO 01/07/2026 GUILHERME			
APROVADO				APROVAÇÃO 25/06/2026			
CLIENTE				ST GEORGE MINING LIMITED 			
OBRA				ESCALA 1/150			
TÍTULO				PLANTA PILOTO TOMADAS INTERNAS PLANTA E DETALHES		DES. Nº CDP-EL-0918-DE-FLO3 REV. 01	

Platagem		
Col decente	Exposures (mil)	Col imprudente
01	0,20	07
02	0,40	07
03	0,50	07
04	0,60	07
05	1,00	07
06	0,20	07
07	0,10	07
08	0,25	07
251	0,10	251
Restante	0,10	07