

				CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL		PÁGINA: 2/4	
Nº PROJETO: -		PROJETO: IMPLANTAÇÃO GERAL		FASE: BÁSICO			
ÁREA: CENTRO DE PESQUISA DISCIPLINA: ELÉTRICA CLASSE: FOLHA DE DADOS TÍTULO 1: CFTV E SEGURANÇA TÍTULO 2: CAMERA DOME				Nº CONTRATANTE: CDP-EL-0939-DT-FL01		REV.: 1	
				Nº CONTRATADA: 0		REV.: 0	
Item	Descrição	Un.	Especificado	Proposto			
1	Equipamento						
2	Identificação (TAG)	-	CAM				
3	Quantidade	-	-				
4	Fabricante	-	-				
5	Tipo	-	-				
6	Modelo	-	-				
7	Referências						
8	Especificação técnica	-	CPD-EL-0938-ET-REV00				
9	Instalação	-	CPD-EL-0936-DE-REV00				
10	Critério de projeto	-	SGB-PI-EL-001-V01				
11	Características elétricas						
12	Tensão nominal	VCC	12				
13	Alimentação		POE				
14	Potência	W	4,9				
15	Número de fases	-	-				
16	Características Construtivas						
17	Ambiente						
18	Instalação (Abrigada / Ao tempo)	-	Ao Tempo				
19	Temperatura ambiente máxima	°C	40				
20	Proximidade do mar (Sim / Não)	-	Não				
21	Altitude	m	973				
22	Construção						
23	Grau de proteção	-	IP-67				
24	Camera tipo:	-	video				
25	Aplicação:	-	segurança				
26	Resolução	pixels	1920x1080				
27	TIPO		DOME				
28	Imagem	-	Colorida				
29	Distancia maxima	m	30				
30	Fabricante principal	-	Intelbras				
31	Referencia	-	VIP3230D				
NOTAS:							

				CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL	PÁGINA: 3/4
Nº PROJETO: -		PROJETO: IMPLANTAÇÃO GERAL		FASE: BÁSICO	
ÁREA: CENTRO DE PESQUISA DISCIPLINA: ELÉTRICA CLASSE: FOLHA DE DADOS TÍTULO 1: CFTV E SEGURANÇA TÍTULO 2: CAMERA DOME				Nº CONTRATANTE: CDP-EL-0939-DT-FL01	REV.: 1
				Nº CONTRATADA: 0	REV.: 0
Item	Descrição	Un.	Especificado	Proposto	
1	O proponente deverá obrigatoriamente preencher a coluna "Proposto" na apresentação de sua proposta. Na falta deste preenchimento, a ST GEORGE reserva o direito de desclassificação do mesmo.				
2	É indispensável a apresentação da relação dos desvios da especificação em relação ao quadro proposto.				
3	A ST GEORGE se reserva ao direito de inspecionar o material antes de seu embarque, devendo para isto ser avisada, com antecedência de 10 dias, para definir sobre a mesma.				
4	Será de inteira responsabilidade do fornecedor, garantir todas as características construtivas, qualidade, funcionalidade, desempenho e atendimento às normas correspondentes, deste equipamento e de todos os acessórios que o compõe. A aprovação da ST GEORGE não exime, em momento algum, o fornecedor destas responsabilidades.				
5	É obrigatório o fornecimento pela contratada de plaquetas de sinalização fixada ao painel indicando o nível de energia liberada diante da ocorrência de uma falha elétrica (curto-circuito ou arco elétrico), essa informação deverá subsidiar a adequada especificação / utilização de EPIs e EPCs para a equipe de manutenção elétrica da ST GEORGE.				
6	Os Desenhos de Fornecedores deverão ser enviados para a ST GEORGE para aprovação. Somente após aprovação dos DF's pela ST GEORGE é que o fornecedor emitirá os desenhos homologados e iniciará a fabricação do equipamento.				
O proponente deverá assinar a declaração abaixo: Declaramos estar cientes de que a análise técnica de nossa proposta será feita com base nos dados fornecidos nesta folha de dados. Eventuais não conformidades com o requerido nesta folha de dados e/ou especificação de engenharia estão listadas em folha anexa. Data: ____/____/____ Nome / assinatura do fornecedor					

				CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL	PÁGINA: 4/4
Nº PROJETO: -		PROJETO: IMPLANTAÇÃO GERAL		FASE: BÁSICO	
ÁREA: CENTRO DE PESQUISA DISCIPLINA: ELÉTRICA CLASSE: FOLHA DE DADOS TÍTULO 1: CFTV E SEGURANÇA TÍTULO 2: CAMERA DOME		Nº CONTRATANTE: CDP-EL-0939-DT-FL01		REV.: 1	
		Nº CONTRATADA: 0		REV.: 0	

TABELA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO		ESPECIFICADO					PROPOSTO				
ITEM	DOCUMENTO	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Lista de documentos										
2	Cronograma de fornecimento										
3	Desenhos ou diagramas elétrico										
4	Desenhos de instalação										
5	Desenhos de localização de dispositivos elétricos e sensores										
6	Desenhos detalhados de montagem										
7	Desenhos de arranjo geral										
8	Lista de partes importadas										
9	Lista de componentes e vistas explodidas										
10	Desenhos dimensionais de painéis e equipamentos										
11	Lista de motores e cargas elétricas										
12	Lista de materiais de consumo e reposição para testes e início de operação										
13	Lista de peças sobressalentes para dois anos de operação										
14	Lista de sub-fornecedores										
15	Lista de ferramentas especiais										
16	Manual de instalação, manutenção e operação										
17	Diagramas de cargas na fundação										
18	Relatório de ensaios, certificado de testes e de calibração										
19	Roteiro de inspeção e testes										
20	Curvas e gráficos de desempenho										
21	Lista de volumes para transporte (remanejo)										
22	Lista de fornecimentos anteriores										
23	Folha de dados de instrumentos e equipamentos elétricos										
24	Folha de dados dos motores										
25	Memória de cálculo										

CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS:

I - Para análise da cotação - devem ser apresentadas com a proposta técnica.

II - Para comentários e aprovação -15 dias após a emissão do contrato e/ou ordem de compra, em arquivo magnético (CD ou e-mail).

III - Desenhos e documentos finais certificados - 10 dias após a aprovação final, em arquivo magnético editável (CD ou e-mail).

IV - Com a entrega do equipamento, em 02 cópias físicas.

V - As built.